




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27 e-mail:psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44

www.ppis.bydgoszcz.pl

NHK.5210.35.2021



Bydgoszcz dnia 31.03.2021r.

Otrzymują według rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 195), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020, poz. 2028) § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz.2294) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów publicznych: Żołądowo, Bożenkowo na terenie gminy Osielsko za 2020 r. i stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Jednocześnie informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na bieżąco otrzymywał od producenta wody tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołądowie sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Ewa Chrzczanowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy

Załącznik: Tabela + ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko
2. Gminny Zakład Komunalny, Żołądowo ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Cieplicka 5,85-377 Bydgoszcz
4. a/a

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów publicznych Żołądowo, Bożenkowo na terenie gm. Osielsko za 2020r.

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4 w ramach nadzoru bieżącego oraz w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody w Laboratorium Analitycznym Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi ul. Świecka 96 oraz w Laboratoriach Badawczych JARS.S.A.			
	Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań
		ŻOŁĘDOWO	
1.	25.02.2020r.	Urząd Gminy w m. Osielsko – kran w kuchni	S0427/2020
2.	25.02.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz, Studnia nr 4, kran w studni – woda surowa	S0428/2020
3.	25.02.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz - woda podawana do sieci	S0429/2020
4.	25.02.2020r.	Mieszkanie ul. Karpacka 25, kran w kuchni	S0430/2020
5.	10.03.2020r.	GOSiR ul. Tuberozy 2 Osielsko – kran w WC dla osób niepełnosprawnych na parterze przy basenie	L.9051.69.4.2020/LEM L.9051.69.4.20/LHŻ
6.	10.03.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Niwy – woda podawana do sieci	L.9051.2.69.3.2020/LEM L.9051.2.69.3.20/LHŻ
7.	10.03.2020r.	Szkoła Podstawowa ul. Bydgoska 24 w m. Żołądowo, kran w kotłowni	L.9051.2.69.2.2020/LEM L.9051.2.69.2.20/LHŻ
8.	10.03.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Żołądowo– woda podawana do sieci	L.9051.2.69.1.2020/LEM L.9051.2.69.1.20/LHŻ
9.	12.05.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Żołądowo – woda podawana do sieci	S0975/2020 S0976/2020
10.	12.05.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Niemcz – woda podawana do sieci	S0977/2020 S0978/2020 2395/05/2020/F/2
11.	25.05.2020r.	GOPS ul. Centralna 61 w m. Osielsko, kran w toalecie na I piętrze	S1103/2020 S1104/2020
12.	25.08.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Żołądowo – woda podawana do sieci	S2271/2020 S2272/2020 5343/08/2020/F/1
13.	25.08.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Żołądowo, Studnia nr 2, kran w studni – woda surowa	S2273/2020 S2274/2020
14.	25.08.2020r.	Budynek u. Wiśniowa 26 w m. Maksymilianowo, kran na zewnątrz budynku	S2275/2020 S2276/2020
15.	13.10.2020r.	Szkoła Podstawowa ul. Bydgoska 24 w m. Żołądowo, kran w kotłowni	S2842/2020 S2843/2020
16.	13.10.2020r.	Szkoła Podstawowa ul. Bydgoska 35 w m. Niemcz, kran w kuchni	S2844/2020 S2845/2020
17.	13.10.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Niwy – woda podawana do sieci	S2846/2020 S2847/2020 3545/10/2020/F/2

BOŻENKOWO			
18.	13.10.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Bożenkowo – woda podawana do sieci	S2848/2020 S2849/2020 3545/10/2020/F/3
19.	13.10.2020r.	Stacja Uzdatniania Wody w m. Bożenkowo, Studnia nr 1 – woda surowa	S2850/2020 S2851/2020
20.	13.10.2020r.	ul. Osiedlowa 1 w m. Bożenkowo – kran w studni wodomierzowej	S2852/2020 S2853/2020

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie, pobranej z wodociągów publicznych: Żółędowo, Bożenkowo na terenie gminy Osielsko odpowiadała wymaganiom sanitarnym za wyjątkiem :

Sprawozdania z badań: S0428/2020, S2273/2020, S2274/2020, S2850/2020, S2851/2020 (woda surowa) - jakość wody w badanym zakresie **nie odpowiadała** wymaganiom sanitarnym ze względu na zwiększoną ilość manganu, żelaza oraz zwiększoną mętność (sprawozdanie z badań S0428/2020); ze względu na zwiększoną barwę, zwiększoną ilość manganu, żelaza oraz zwiększoną mętność (sprawozdania z badań: S2273/2020; S2274/2020); ze względu na zwiększoną ilość manganu, żelaza (sprawozdania z badań: S2850/2020; S2851/2020). Woda nadaje się do spożycia **wyłącznie po uprzednim uzdatnieniu**.

Podstawa oceny jakości sanitarnej wody:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Kierownik
Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
P. Skonieczna-Jabos
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi