



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

REF. OŚ
REF. IIZP

NHŚ.9051.1.63.2026
Bydgoszcz, dnia 26 marca 2026 r.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
ŻOŁĘDOWO

27. 03. 2026

I. Dz. 2099

Podpis

74

GZK
URZĄD GMINY OSIELSKO
PUNKT INFORMACYJNY II

2026-03-27

Ilość załączników
Nr. 1750 Podpis: 1000

Szanowny Pan
Janusz Jedliński
Wójt Gminy Osielesko
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielesko

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI ZA 2025 R.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416), zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z wodociągów publicznych na terenie gminy Osielesko oraz w oparciu o posiadaną dokumentację przedstawia ocenę obszarową jakości wody dla gminy Osielesko. Na terenie gminy Osielesko producentem wody jest Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Ludność 11 miejscowości zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów publicznych, tj. wodociąg publiczny Żołędowo oraz wodociąg publiczny Bożenkowo. Ponadto zgodnie z § 23.2.2. informuję, iż:

- W 2025 r. w wodociągach publicznych w gminie Osielesko roczna produkcja wody wynosiła łącznie 11 638 226 m³, z tego: w wodociągu publicznym Żołędowo - 11 512 600 m³, w wodociągu publicznym Bożenkowo - 125 626 m³.
- Spośród 17 588 mieszkańców gminy Osielesko z wody wodociągowej korzystało ok. 16 533 osób. Ponadto z wody wodociągowej wodociągu publicznego Żołędowo korzystało ok. 225 osób z miejscowości Augustowo i Strzelce Górne na terenie gm. Dobrcz.
- Jakość wody w wodociągach publicznych na terenie gminy Osielesko spełniała wymagania sanitarne i w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi. Woda poddawana jest następującym procesom uzdatniania: wodociąg publiczny Żołędowo (oparty na trzech stacjach uzdatniania wody) - SUW Żołędowo i SUW Niemcz - napowietrzanie, filtracja, odżelazianie; SUW Niwy - napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie; wodociąg publiczny Bożenkowo - napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie.
- W 2025 r. nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody w wodzie pochodzącej z wodociągów publicznych na terenie gminy Osielesko.
- W 2025 r. na obszarze gminy Osielesko nie zostały zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.
- W 2025 r. na obszarze gminy Osielesko nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody.
- Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Ocena ryzyka zdrowotnego: mieszkańcy gminy Osielesko są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
ul. Tadeusza Kościuszki 27 | 85-079 Bydgoszcz
+ 48 (52) 515 40 20
sekretariat.psse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11046-83189-JDSVB-33

wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osiesko spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne.
Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy
dr inż. Renata Zborowska - Dobosz

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. a/a - egz. nr 1

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu 63 - ocena obszarowa za 2025 - gm. Osielsko.pdf
Skrót dokumentu D-641E88C186892D88EC3BC8C93DBF8496AE2F1DD8AE2E698EA794FAE185C51D53143F7B4E6FAFED42C0EF2A7FD1279649DE53CC1A52D0FB2EB62547BF3348191C
Data weryfikacji 2026-03-26T14:29:57+01:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci) 1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci) 1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PADES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Renata Zborowska-Dobosz
Zakres podpisu	63 - ocena obszarowa za 2025 - gm. Osielsko.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Renata Zborowska-Dobosz identyfikator podmiotu : PNOPL-69110601806 Kraj : PL Numer seryjny : 3884267186822363643480482026406185987 Ważny od - do : 2025.06.03 09:18 - 2027.06.03 09:18
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Assec Data Systems S.A. identyfikator organizacji : VATPL-5170359458 Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2026.03.26 14:29
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2026.03.26 14:29

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2026.03.27 08:08

D-641E88C186892D88EC3BC8C93DBF8496AE2F1DD8AE2E698EA794FAE185C51D53143F7B4E6FAFED42C0EF2A7FD1279649DE53CC1A52D0FB2EB62547BF3348191C

Wersja raportu: 4.3.9

Data wysłania : 27.03.2026

Data otrzymania : 27.03.2026

Od: | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
<AE:PL-11046-83189-JDSVB-33>

Do:
URZĄD GMINY W OSIELSKU
<AE:PL-25451-10130-BRDSH-11>

Przesyłka e-Doręczenia

Załączniki:

1. 63_-_ocena_obszarowa_za_2025_-_gm._Osielsko.pdf
2. Raport_weryfikacji_-_63_-_ocena_obszarowa_za_2025_-_gm._Osielsko.pdf